

附表一：

項 目	最 大 限 值
氫離子濃度指數	六·五—八·五
生化需氧量	一·0
懸浮固體	二五
總溶解固體物	八00
亞硝酸鹽氮	不得檢出
氨氮	0·一
酚類	0·00一
陰離子界面活性劑	0·五
鐵	0·三
錳	0·0五
鋅	五·0
鉍	一·0
氯鹽	二五0
硫酸鹽	二五0
總三鹵甲烷	0·一五
三氯乙烯	0·00五
四氯化碳	0·00五
1，1，1-三氯乙烷	0·二
1，2-二氯乙烷	0·00五
氯乙烯	0·00二
苯	0·00五
對-二氯苯	0·0七五
1，1-二氯乙烯	0·00七
大腸桿菌群	五0