

附表

儲槽或設施條件	適用本標準管制規範	施行日期
單一儲槽容積一〇〇立方公尺以上，且儲存物料實際蒸氣壓小於二十六 mmHg 及二十一 mmHg 以上者。	第四章揮發性有機液體儲槽	中華民國九十五年七月一日
單一儲槽容積小於一〇〇立方公尺及十五立方公尺以上，且儲存物料實際蒸氣壓小於二一〇mmHg 及一七〇mmHg 以上者。		
單一儲槽容積二、〇〇〇立方公尺以上，且儲存物料含二甲苯者。		
單一儲槽容積一〇〇立方公尺以上，且儲存物料實際蒸氣壓一七〇mmHg 以上者之清洗作業。		
單一裝載操作設施之年裝載量小於一、五〇〇立方公尺及五〇〇立方公尺以上，且裝載之物料實際蒸氣壓一七〇mmHg 以上者。	第五章揮發性有機液體裝載操作設施	中華民國九十五年七月一日
單一裝載操作設施之年裝載量小於三、五〇〇立方公尺及一、五〇〇立方公尺以上，且裝載之物料實際蒸氣壓小於二一〇mmHg 及一七〇mmHg 以上者。		
單一裝載操作設施之年裝載量小於一〇、〇〇〇立方公尺及三、五〇〇立方公尺以上，且裝載之物料實際蒸氣壓小於二一〇mmHg 及二十一 mmHg 以上者。		
單一裝載操作設施之年裝載量一〇、〇〇〇立方公尺以上，且裝載之物料實際蒸氣壓小於二十六 mmHg 及二十一 mmHg 以上者。		
單一裝載操作設施之年裝載量三、五〇〇立方公尺以上，且裝載之物料含二甲苯者。		
廢水處理設施	第七章廢水處理設施	中華民國九十六年一月一日