

附表二 採土壤處理方式以施灌花木、抑制揚塵
適用之水質標準

適用範圍	水質項目		最大限值單位（毫克／公升）
事業、污水下水道系統共同適用	水溫		攝氏三十五度以下
	氫離子濃度指數		六〇九〇（無單位）
	酚類		〇一
	氰化物		〇五
	油脂	礦物類	一〇
		動植物性	三〇
	鈉吸著比		六〇（無單位）
	總氮		一五
	總磷		二
	硼		〇七五
	鋁		五〇
	砷		〇二
	鉍		〇五
	鎘		〇〇一
	總鉻		〇一
	鈷		〇〇五
	銅		〇二
	鉛		〇一
	鋰		二五
	錳		〇二
	總汞		〇〇〇五
	鉬		〇〇一
	鎳		〇五

	硒	00二
	鈎	—00
	鋅	二0
	生化需氧量	三0
	懸浮固體	三0
	化學需氧量	—00
	大腸桿菌群	二00（CFU/100mL）