

附表二

公私場所固定污染源裝置硫氧化物或氮氧化物控制或處理設備之控制效率

控制或處理設備	控制效率（%）		應記錄之操作條件項目	備註
	硫氧化物	氮氧化物		
洗滌塔	二〇	一〇	一、用水量	僅水洗未加藥劑
乾式排煙脫硫	四〇	〇	一、藥劑量	
半乾式洗滌塔	五〇	五	一、用水量 二、pH 值 三、藥劑量 四、循環液體量	加藥劑，且 pH 值需大於五・〇，否則效率為〇
濕式排煙脫硫	六〇	一〇	一、用水量 二、pH 值 三、藥劑量 四、循環液體量	加藥劑，且 pH 值需大於五・〇，否則效率適用水洗塔效率
選擇觸媒還原（SCR）設備	〇	五〇	一、廢氣流量 二、操作溫度 三、觸媒名稱、用量及更換日期	
選擇無觸媒還原（SNCR）設備	〇	三〇	一、廢氣流量 二、操作溫度 三、還原劑種類、注入量及濃度 四、循環流量	
低氮氧化物燃燒器	〇	二〇	一、鍋爐編號 二、設計圖說 三、燃燒容量 四、燃燒室體表面積	